



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

NOUP.9020.26.19.2026
Płońsk, dnia 30 września 2026 roku

KOMUNIKAT 24/2026 z dnia 30.09.2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Nowe Sarnowo** o produkcji wody 100 – 1000 m³/d, który zaopatruje w wodę około 2650 mieszkańców 22 miejscowości gminy Dzierżążnia: Niwa, Nowe Sarnowo, Sarnowo Góry, Nowa Dzierżążnia, Gumowo, Dzierżążnia, Pluskocin, Pomianowo, Sadkowo, Wierzbica Pańska, Rakowo, Siekluki, Wilamowice, Wierzbica Szlachecka, Błomino Jeże, Błomino Gumowskie, Błomino Gule, Starczewo Wielkie, Starczewo Pobodze, Przemkowo, Pomianowo Dzierki, Nowe Gumino, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że w przebadanej próbce wody pobranej z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo o produkcji 100 - 1000 m³/d, stwierdzono obecność enterokoków jelitowych według cząstkowego sprawozdania HKL.9051-1-466/1123,1124,1125, 1126/2026 z dnia 30.09.2026 r. z pobrania próbki wody w dniu 28.09.2026 r.:


- mieszkanie prywatne Gumowo, 09-164 Dzierżążnia – liczba enterokoków jelitowych – 1jtk/100ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml);

Mając na uwadze szczególną ostrożność podczas korzystania z wody z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że **enterokoki jelitowe mogą powodować m.in. dolegliwości ze strony układu moczowego i pokarmowego (zatrucie pokarmowe, biegunki, wymioty) oraz stan podgorączkowy.**

Z uwagi na powyższe:

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet.



W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu Nowe Sarnowo i prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowej stosowany preparat dezynfekcyjny może stanowić uciążliwość zapachową dla odbiorców wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płońsku
Marzanna Kapuścińska
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7A,
09-100 Płońsk
+48 (23) 662 46 99
sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl
Adres eDoręczeń: AE:PL-84848-46776-FDBSE-21